

じん芥処理場で火災が発生しました

令和7年12月4日、じん芥処理場ピット内で出火し、消防車が出動する事態となりました。

発火の原因となったごみの特定はできませんでしたが、発火箇所周辺から「乾電池」や「リチウムイオン電池」が発見されており、電池から出火したことなどが考えられます。

施設で火災事故が発生すると、ごみの受け入れや処理ができなくなり、住民の皆さんの生活にも大きく影響しますので、必ず、正しく分別していただくようお願いします。



火災発生時に発見された乾電池、リチウムイオン電池

【火災事故の原因となる有害ごみ】

第1・第3土曜日に出してください（第1土曜日が休日の場合は「第2・第4土曜日」）。

電池類、水銀体温計



乾電池以外の電池類は、必ず電極箇所テープなどを貼って絶縁してください。



スプレー缶



中身を完全に使い切ってください。



ライター



- ・ 種類ごとに分けて、無色透明な袋に入れてください。
- ・ 「もやせないごみ」の袋には、絶対入れないでください。

■ゴールデンウィーク期間中におけるごみ収集、自己搬入の受け付けについて
4月29日(水・祝)、5月2日(土)～6日(水・休)は休みとなります。ご注意ください。